

# Equipment for Special Circumstances



## Wye/Open Delta Bank

- » Typical dimensions of equipment (low style):  
**40 inches long by 36 inches wide by 26 inches tall**
- » Typical dimensions of equipment (regular style):  
**40 inches long by 36 inches wide by 34 inches tall**
- » Typical concrete foundation dimensions for equipment:  
**60 inches by 80 inches**
- » Required easement for equipment's installation and operation: **13 feet by 10 feet**



## Underground Switch Cabinet

- » Typical dimensions of equipment:  
**67 inches long by 75 inches wide by 50 inches tall**
- » Typical concrete foundation dimensions for equipment:  
**82 inches by 90 inches**
- » Required easement for equipment's installation and operation: **20 feet by 20 feet**



## Underground Feeder Splice Box

- » Typical dimensions of equipment:  
**120 inches long by 60 inches wide by 41 inches tall**
- » Required easement for equipment's installation and operation: **7 feet by 22 feet**



## Three Phase Transformer

- » The dimensions may vary:  
**49 inches long by 64 inches wide by 47 inches tall** or  
**87 inches long by 100 inches wide by 71 inches tall**
- » Typical concrete foundation dimensions for transformer:  
**60 inches by 80 inches** or **106 inches by 106 inches**
- » Required easement for equipment's installation and operation:  
**10 feet by 10 feet** or **20 feet by 20 feet**

# Equipo para circunstancias especiales



## Transformador estrella/delta

- » Dimensiones típicas del equipo (estilo bajo):  
**40 pulgadas de largo por 36 pulgadas de ancho y 26 pulgadas de alto**
- » Dimensiones típicas del equipo (estilo regular):  
**40 pulgadas de largo por 36 pulgadas de ancho y 34 pulgadas de alto**
- » Dimensiones típicas del cimiento de concreto para el equipo: **60 pulgadas por 80 pulgadas**
- » Derecho de vía requerido para la instalación y operación del equipo: **13 pies por 10 pies**



## Gabinete de interruptores tipo subterráneo

- » Dimensiones típicas del equipo:  
**67 pulgadas de largo por 75 pulgadas de ancho y 50 pulgadas de alto**
- » Dimensiones típicas del cimiento de concreto para el equipo: **82 pulgadas por 90 pulgadas**
- » Derecho de vía requerido para la instalación y operación del equipo: **20 pies por 20 pies**



## Caja de empalmes de alimentador tipo subterráneo

- » Dimensiones típicas del equipo:  
**120 pulgadas de largo por 60 pulgadas de ancho y 41 pulgadas de alto**
- » Derecho de vía requerido para la instalación y operación del equipo: **7 pies por 22 pies**



## Transformador trifásico

- » Las dimensiones pueden variar: **49 pulgadas de largo por 64 pulgadas de ancho y 47 pulgadas de alto, u 87 pulgadas de largo por 100 pulgadas de ancho y 71 pulgadas de alto**
- » Dimensiones típicas del cimiento de concreto para el transformador: **60 pulgadas por 80 pulgadas, o 106 pulgadas por 106 pulgadas**
- » Derecho de vía requerido para la instalación y operación del equipo: **10 pies por 10 pies, o 20 pies por 20 pies**